

4º ESCLARECIMENTO

PROCESSO Nº 069/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020

Qual a potência dos transformadores da subestação?

Resposta: 750KVA e 500KVA.

Salvador/BA, 12 de agosto de 2020.

Nyalle Pimentel
Pregoeira