

3º ESCLARECIMENTO

PROCESSO Nº 069/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020

De acordo com o item 4 do Termo de Referência (ANEXO I), o prazo para entrega do objeto (Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva da Subestação de energia Elétrica) é de 15 dias corridos. No item 5 do mesmo Termo de Referência está informado que o prazo de vigência do contrato será de 5 anos, a contar da data de assinatura.

Pergunta: O presente contrato será de prestação de serviços de manutenção preventiva continuada por 5 anos ou será realizada apenas uma manutenção preventiva da subestação?

Resposta: As preventivas serão realizadas uma vez ao ano

Salvador/BA, 12 de agosto de 2020.

Nyalle Pimentel
Pregoeira